

## Votre système NOWA 360

Numéro de série du système

Installateur

Endroit où sont la/les valves

Numéro Installateur

### Liste de localisation des capteurs

| Numéro | Emplacement du capteur |
|--------|------------------------|
| 1      |                        |
| 2      |                        |
| 3      |                        |
| 4      |                        |
| 5      |                        |
| 6      |                        |
| 7      |                        |
| 8      |                        |
| 9      |                        |
| 10     |                        |

| Numéro | Emplacement du capteur |
|--------|------------------------|
| 11     |                        |
| 12     |                        |
| 13     |                        |
| 14     |                        |
| 15     |                        |
| 16     |                        |
| 17     |                        |
| 18     |                        |
| 19     |                        |
| 20     |                        |

## CAPTEUR EN ALARME

1. Appuyez sur le bouton **Statut**. 
2. Allez à l'emplacement du capteur en alarme.
3. Stoppez la fuite d'eau & séchez le capteur.
4. Appuyez sur le bouton **Réinitialiser**. 
5. Appuyez sur le bouton **Ouvrir Valve**. 

STATUT

RÉINITIALISER

OUVRIR VALVE



## EN CAS DE PANNE ÉLECTRIQUE

1. Allez à l'emplacement de la valve.
2. Repérez la roulette blanche et soulevez-la.
3. Tournez la roulette dans le sens horaire jusqu'à ce que la valve soit en position ouverte (ne pas repousser la roulette).  
Si la valve commence à tourner par elle-même, laissez-la compléter sa rotation et recommencez l'étape 3.
4. Une fois la panne électrique terminée, repoussez la roulette à sa position initiale pour remettre la valve en fonction.

ROULETTE BLANCHE

POSITION OUVERTE/FERMÉE

